



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028 телефон: (812) 490-06-56, факс: (812) 490-06-81
Почтовый адрес: пр. А. Невского, д. 69, г. Петрозаводск, Республика Карелия, 185030 телефон/факс: (8142) 78-01-49
<http://szap.gosnadzor.ru>, E-mail: karelia@szap.gosnadzor.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений
№ 45-6572-3460/ПР**

г. Петрозаводск

« 17 » октября 2017 г

Предписание выдано: Северо-Западным управлением Ростехнадзора.

Основание проведения проверки: распоряжение Северо-Западного управления Ростехнадзора № 45-6572/Рк от 15.09.2017 года

Лица, проводившие проверку:

Главный государственный инспектор отдела по государственному энергетическому надзору по Республике Карелия Северо-Западного управления Ростехнадзора Ольгов Василий Николаевич;

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Лицей № 40» (МОУ «Лицей № 40»), ИНН - 1001034903, ОГРН – 1031000009710;

При проведении проверки присутствовали: ответственный за электрохозяйство инженер-электрик Каримов Юрий Викторович;

Дата, время, место проведения проверки: с 10 час. 00 мин. 26.09.2017 по 14 час. 00 мин. 17.10.2017 по адресу/адресам: 185001, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Белорусская, 1;

Сведения о результатах проверки и об установленных фактах нарушений указаны в Акте проверки от 17 октября 2017 г. № 45-6572-7189/А.

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» МОУ «Лицей № 40» предписывается принять меры по устранению выявленных нарушений обязательных требований в указанные сроки:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный документ, требования которого нарушены или не соблюдены	Срок устранения нарушения
1	В помещениях ВРУ, щитах и шкафах электрических отсутствуют утвержденные однолинейные схемы электроустановок	ПТЭЭП, п. п.1.2.2, 1.2.6, 1.5.18, 1.8.3-1.8.7	01.04.2018
2	Не ведется журнал учета электрооборудования	ПТЭЭП п.п.1.2.2, 1.2.6, 1.8.2-1.8.9	01.04.2018
3	Утвержденный Перечень средств защиты, используемых в электроустановках не отвечает установленным требованиям: в составе средств защиты не предусмотрено обязательное наличие галош диэлектрических (2 пары)	ПТЭЭП п. п.1.2.2, 1.2.6 ИПИСЗ приложение 8	01.04.2018
4	В составе средств защиты отсутствуют необходимое количество галош диэлектрических (2 пары)	ПТЭЭП п. п. 1.2.2, 1.2.6, 2.2.21; ИПИСЗ, приложение 8	01.04.2018
5	Утвержденный Перечень средств защиты, используемых в электроустановках не содержит распределения средств защиты между объектами (с учетом здания начальной школы)	ПТЭЭП п. п. 1.2.2, 1.2.6, 1.8.2 ИПИСЗ п.1.2.3, приложение 8	01.04.2018
6	В журнале учета и содержания СЗ отсутствуют записи о проведении с установленной периодичностью осмотров средств защиты	ПТЭЭП п. п. 1.2.2, 1.2.6, 1.8.2; ИПИСЗ п. п. 1.4.2, 1.4.3	01.04.2018
7	Не ведется предусмотренный утвержденным перечнем технической документации журнал регистрации инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников	ПТЭЭП п. п. 1.2.2, 1.2.6, 3.5.11	01.04.2018
8	Работники электрохозяйства не обеспечены личной инструкцией по оказанию первой помощи	ПТЭЭП п. п. 1.2.2, 1.2.6, 1.7.14	01.04.2018
9	Не проводятся с установленной периодичностью (2 раза в год) проверки исправности аварийного освещения при отключении рабочего освещения (соответствующие записи в эксплуатационной документации отсутствуют)	ПТЭЭП п. п. 1.2.2, 1.2.6, 2.12.16	01.04.2018
10	На светильники аварийного освещения не нанесены отличительные обозначения	ПТЭЭП п. п. 1.2.2, 1.2.6, 2.12.3	01.04.2018
11	Не проводятся в установленном порядке (не реже 1 раза в месяц) осмотры РУ с	ПТЭЭП п.п.1.2.2, 1.2.6,	01.04.2018

	оформлением в эксплуатационной документации	2.2.39, 2.2.40	
12	Не проводятся в установленном порядке (не реже 1 раза в 6 месяцев) осмотры заземляющего устройства с оформлением в эксплуатационной документации	ПТЭЭП п.п.1.2.2, 1.2.6, 2.7.8-2.7.12	01.04.2018
13	Место ввода заземляющих проводников в здание не обозначено специальным знаком	ПТЭЭП п.п.1.2.2, 1.2.6; ПУЭ п. 1.7.118	01.04.2018
14	Не оформлен в соответствии с установленными требованиями паспорт заземляющего устройства (ЗУ)	ПТЭЭП п. п. 1.2.2, 1.2.6, 2.7.9, 2.7.15	01.04.2018
15	Не проводятся инструктажи по безопасности труда командированному персоналу	ПТЭЭП п. п.1.2.2,1.2.6, ПОТЭУ п.п.46.4, 46.6	01.04.2018
16	В документации отсутствуют записи о выполнении планов-графиков технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтов (МУ «ЦРСУ»)	ПТЭЭП п. п. 1.2.2, 1.2.6, 2.2.39, 1.6.14	01.04.2018
17	Пол в помещении ВРУ не имеет пыленеобразующего покрытия	ПТЭЭП п. п. 1.2.2, 1.2.6, 2.2.10	01.04.2018
18	В помещении ВРУ счетчик учета электрической энергии пищеблока установлен с нарушениями установленных требований: не соблюдена максимальная высота установки (не более 1,7м), не обеспечен удобный доступ к зажимам счетчика, ввод проводов выполнен с нарушением предусмотренной изготовителем степени защиты, создаваемой оболочкой шкафа ВРУ	ПТЭЭП, п. п. 1.2.2, 1.2.6; ПУЭ п. п.1.5.29, 1.5.31, 4.1.22, 4.1.18	01.04.2018
19	В вводных шкафах и щитах часть кабелей не имеет бирок с обозначением марки, напряжения и сечения кабеля, номера или наименования линии.	ПТЭЭП, п. п. 1.2.2, 1.2.6, 2.4.5	01.04.2018
20	Неисправно местное освещение вводного шкафа ВРУ.	ПТЭЭП п.п.1.2.2, 1.2.6, 2.12.2	01.04.2018
21	Штепсельные розетки в помещениях в которых возможно пребывание детей не имеют защитных устройств, автоматически закрывающих гнезда розетки при вынутой вилке (защитных шторок)	ПТЭЭП п. п. 1.2.2, 1.2.6; ПУЭ п. 7.1.49	01.04.2018
22	Разукомплектован светильник освещения входа в подвал (отсутствуют защитное стекло, резьбовой патрон, выключатель)	ПТЭЭП п.п.1.2.2, 1.2.6, 2.12.12	01.04.2018
23	В подвале расположены аппараты защиты и управления неизвестного назначения (соответствующие обозначения отсутствуют)	ПТЭЭП, п. п. 1.2.2, 1.2.6, 2.2.14, 2.5.3,	01.04.2018
24	В светильниках освещения подвала не установлены защитные стекла	ПТЭЭП п. п. 1.2.2, 1.2.6, 2.12.12	01.04.2018
25	В шкафу ВРУ здания начальной школы имеется скопление пыли и мусора	ПТЭЭП п. п. 1.2.2, 1.2.6, 2.2.17	01.04.2018

26	Дверца шкафа ВРУ здания начальной школы имеет очаги коррозии	ПТЭЭП п. п. 1.2.2, 1.2.6; ПУЭ п. 4.1.6	01.04.2018
----	--	--	------------

Перечень использованных сокращений:

№	Полное наименование НТД	Год	Сокращение
1.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.	2003	ПТЭЭП
2.	Правила устройства электроустановок, 6 и 7 изд.	1986-2003	ПУЭ
3.	Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках.	2003	ИПИСЗ
4.	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок.	2013	ПОТЭУ

Информировать Северо-Западное управление Ростехнадзора в письменном виде о выполнении пунктов настоящего Предписания (по мере выполнения, но не реже чем раз в три месяца с момента получения Предписания).

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии с п.12 ст.16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующие орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора).

Подписи лиц, присутствовавших при проведении проверки :


Ответственный за электрохозяйство


(подпись)

Каримов Ю. В.

Подпись лиц, проводивших проверку:

Главный государственный инспектор


(подпись)

Ольнов В. Н.

С предписанием ознакомлен, один экземпляр для исполнения получил:
Директор МОУ «Лицей № 40» Савицкая Светлана Викторовна


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)